



Recessed Troffer (RT) Módulo de Iluminación Germicida

Los Equipos RT de American Ultraviolet son fabricados para cumplir con los requerimientos del medio ambiente en Hospitales, Laboratorios, Plantas de manufactura con cuartos limpios entre otros.

Aplicaciones

Germicidas estos modulos se encuentran disponibles con 2 ó 4 emsiores UV de alta intensidad Los equipos pueden combinar lámparas germicidas y lámparas fluorsecentes en un solo módulo con balastro separados.

Los equipos RT estan fabricados con acero formado para otorga mayor rigidez, incluyen el reflector de alto brillo , sistema de bisagra para abrir ademas de rejilla.

la compuerta se cierra mediante seguros, el diseño de este módulo permite la disipación del calor proveniente de las balastras, se fabrica en dos versiones tipo E para falsos plafones y el tipo M para techos sólidos.

Tipo E
RT-36-4G



ESPECIFICACIONES


MODELO	EMISORES	WATTS UV	DIMENSIONES*	VOLTAJE DISPONIBLE
RT36-2G	(2)GML005	29.6	24" X 48" X 4.25"	118V 50/60 Hz
RT36-4G	(4)GML005	59.2	24" X 48" X 4.25"	220V 50/60 Hz
				277V 50/60 Hz

UV + ILUMINACION


RT-36-2G/2CW	(2)GML005	29.6	24" X 48" X 4.25"	*Aproximadas Ver detalle abajo
--------------	-----------	------	-------------------	--------------------------------

COBERTURA

Altura del techo	Equipo Requerido
Hasta 9.5 pies	(1) RT -36-2G 75 pies2 (2) RT-36-4G 125 pies2
9.5 a 11 pies	(1) RT -36-2G 50 pies2 (2) RT-36-4G 100 pies2
11 a 14 pies	(1) RT -36-2G 40 pies2 (2) RT-36-4G 70 pies2



Type E
Exposed Grid "Lay In" Ceiling



Type M
Mechanical or Plaster Ceiling
Plaster Frames (Optional)

Represented by:

BENEFICIOS

- Inactivación Directa de Micro organismos en Aire y Superficies
- Instalación en falsos Plafones o techos de concreto
- Las unidades pueden contener 4 emsiores UV o combinación de 2 emsiores UV y 2 Lámparas Fluorescentes.
- Reflector de alto brillo para maximizar la emision de UV
- Rejilla permite el paso de luz UV además de reflejarla
- Lámparas libres de Ozono Longitud de onda 254nm

PRECAUCION: PROTECCION REQUERIDA EN PIEL Y OJOS
ANTES DE DAR SERVICIO DESCONECTE LOS EQUIPOS
ANTES DE ENTRAR A HABITACIONE SCON LUZ UV APAGUE LOS EQUIPOS
EL LUGAR A DESINFECTRA DEBE DE ESTAR LIBRE DE PERSONAS, ANIMALES O PLANTAS

www.americanultraviolet.com

